

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称： 书苑小区一单元南梯

组织单位（盖章）： 南阳市三杰物业管理有限公司



竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳市三杰物业管理 有限公司	项目负责人	郝海振		
参加验收单位		验收组成员			
		姓名	职务	联系电话	
物业公司		郝海振	项目经理	18738767776	
施工单位		马金阳	经理	13343777792	
监理单位					
业主委员会 (物业管理委员会)					
相关业主		高静	单元1605	13937792677	
		周玉齐	单元1305	13837716655	
		张明三	单元1701	15670212013	
		来国友	单元1105	18203848868	
其他单位					

组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

按照施工方案施工,达到验收标准。

综合验收工程量确认单

书苑小区一单元南电梯更换6根直径10毫米的麻芯曳引钢丝绳,生产厂家为天津高盛,每根长度为140米,6根总长度为840米。

申请主体(签章)



施工主体(签章)




综合验收结论:

本次维修的书苑小区一单元南电梯,经相关业主,物业公司、施工方共同验收,达到验收标准。

组织单位负责人(签字): 郝海博

2015年5月21日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见：  验收合格 物业公司盖章：2025年5月21日 负责人签字：郝海振
	施工单位意见：  电梯运行正常符合验收标准 施工单位盖章：2025年5月21日 负责人签字：马生阳
	监理单位意见： 监理单位盖章：年 月 日 负责人签字：
	业主委员会意见（物业管理委员会）： 业主委员会盖章（物业管理委员会）：年 月 日 负责人签字：
	相关业主意见：   验收合格 相关业主签字：张红兵 王龙 2025年5月21日
	其他单位意见： 盖章：年 月 日 负责人签字：

物业名称：南阳市杰物业管理有限公司 小区一号楼 南电修维修

[illegible]

2025年5月21日