

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：宏江中央广场T号楼单元西梯

组织单位（盖章）：河南八喜物业服务有限公司





竣工工程验收组成员名单

组织单位	河南八喜物业服务 服务有限公司	项目负责人	李兵	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		孙向秋	楼管	1837731182
		周世鑫	球球(维修)	13303771869
施工单位		焦雪辉	工程部经理	17518932089
		牛军杰	班组长	16658763017
监理单位				
业主委员会 (物业管理委员会)				
相关业主		陈娟	7-1-1402	15203777707
		元发	7-1-1001	13838995577
		张玉芝	7-1-1301	15137756993
		李国	7-1-402	13782115199
其他单位	中益检测	王田		15137797997



组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

按照施工方案施工,达到验收标准。

综合验收工程量确认单

宏江中央广场13楼单元西梯

1. 旧曳引钢丝绳已全部拆除,新钢丝绳980米已全部安装到位。
 2. 旧曳引轮已拆除,新曳引轮已经安装到位。
 3. 旧对重导向轮已拆除,新对重导向轮已经安装到位。
- 验收完毕:电梯已正式投入使用

申请主体 (签章)



施工主体 (签章)






综合验收结论:

本次维修宏江中央广场13楼单元西梯

经相关业主、物业公司、施工方、检测公司共同验收,达到验收标准。

组织单位负责人(签字): 李兵

2026年1月8日

参 加 验 收 单 位	<p>物业公司意见：</p> <p>按照施工方案施工，验收合格</p> <p>物业公司盖章： 负责人签字：李兵</p> <p>2026年 1月 8日</p>
	<p>施工单位意见：</p> <p>严格按照要求施工 达到施工标准。</p> <p>施工单位盖章： 负责人签字：詹雪辉</p> <p>2026年 1月 8日</p>
	<p>监理单位意见：</p> <p>监理单位盖章： 负责人签字：</p> <p>年 月 日</p>
	<p>业主委员会意见（物业管理委员会）：</p> <p>业主委员会盖章（物业管理委员会）： 负责人签字：</p> <p>年 月 日</p>
	<p>相关业主意见：</p> <p>验收合格</p> <p>相关业主签字：张玉芝 李国 陈娟 元霞</p> <p>2026年 1月 8日</p>
	<p>其他单位意见：</p> <p>经验收，所有维修或更换项目均与评估 报告所列内容相符！</p> <p>盖章： 负责人签字：王田</p> <p>2026年 1月 8日</p>

